

**ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą  
**„Budowa oświetlenia boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni w Guzicach oraz oświetlenia placu  
piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 tekst jednolity), Zamawiający, tj. Gmina Polkowice przekazuje treść wyjaśnień na zapytania złożone przez wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania dokonując jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy modyfikacji SIWZ.

**Pytania:**

Proszę o udzielenie informacji jakie parametry określono w celu doświetlenia boiska w Guzicach. Z dokumentacji wynika, iż oprawy są tylko led lecz nie są sprecyzowane podstawowe parametry.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć zabudowę opraw LED spełniających poniższe parametry:

**Guzice, boisko rekreacyjne:**

Naświetlacz LED

Strumień świetlny min. 19000 lm, max 30000 lm

Skuteczność oprawy minimum 120lm/W

Moc oprawy min. 150W, max. 250W

Temp. barwowa 4000K

IP min. 65

IK min. 08

Żywotność min. 100000 h

Optyka T4

CRI/Ra min. 70

Temperatura pracy od -40°C do +50°C

Gwarancja producenta – minimum 5 lat.

Wysokość montażu (zgodnie z dokumentacją) 12m

**Guzice, oświetlenie terenu rekreacyjnego i Moskorzyn**

Oprawa LED

Temp. barwowa 4000K

Moc oprawy min. 23W, Max 35W

Strumień świetlny min. 3500 lm, max 4400 lm

Skuteczność oprawy minimum 120lm/W

IP min 66

IK min 08

Temperatura pracy od -40°C do +50°C

Żywotność min. 100000 h

Gwarancja producenta – minimum 5 lat.

CRI/Ra min. 70

Optyka T3

Wysokość montażu (zgodnie z dokumentacją) – 7m – 8m

Zgodnie z zapisami SIWZ w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych (w szczególności dotyczy to opraw) Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty karty katalogowej lub równoważnego dokumentu zawierającego dane techniczne oprawy umożliwiające porównanie produktów, fotometrii oraz informacji o zastosowanych elementach diodowych (pozwalających na ocenę spełnienia określonych warunków).

W wyniku powyższej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, może być niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia **14.11.2018 r. do godz. 11.00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.11.2018 r. o godz. 11.30** w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia **14.11.2018 r. do godz. 11.00.**

Z UP. BURMISTRZA  
  
mgr Arkadiusz Bloch  
Z - ca BURMISTRZA